ZEICHNUNGS- UND AUSFÜHRUNGSINFORMATIONEN

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Die Höhenangaben verstehen sich als Höhe über Fertigfußboden. Sämtliche Türanschläge sind vor Ausführung vor Ort zu prüfen. Die Ausführungspläne gelten nur im Zusammenhang mit den aktuellen Architekturplänen. Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch Konkurrenzfirmen zur Verfügung gestellt werden.

KG 443/444 Niederspannungsschalt- und installationsanlagen, gemäß DIN VDE 0100 Teil 10 / 430 / 718,
DIN VDE 0298 Teil 4 . DIN 18015 und Schulbaurichtlinie NRW
KG 445 Beleuchtungsanlagen, gemäß DIN EN 12464-1
KG 446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen, gemäß DIN 18014, DIN EN 62305
KG 456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen, gemäß DIN 14675

Als Grundlage für die Errichtung und Ausführung der Arbeiten gelten das Brandschutzkonzept vom 28.06.2018, sowie der aktuellste Stand des Erläuterungsberichtes Elektro.

Sicherheitsbeleuchtung

- Deckenaufbaupiktogramm
- Wandaufbaupiktogramm
- Deckeneinbaupiktogramm
- Deckenaufbau eckig
- Deckeneinbau rund
- Piktogramm Cube

Größe der Rasterdecke: 62.5cm x 62.5cm

Beleuchtung

- Rasterleuchte Unterrichtsräume mittel 62.5cm x 62.5cm
- Rasterleuchte Büro Parabolraster 62.5cm x 62.5cm
- Anbauleuchte Tafelleuchte (Montage auf der Abhangdecke)
- Anbauleuchte Lager
- Anbauleuchte Abstellraum Lager
- Anbauleuchte Flur (2OG)
- Einbaudownlight Flure Ø 317mm
- Einbaudownlight WCs Ø 225mm
- Anbauleuchte Treppenhaus Ø 300mm
- Einbaudownlight Vordach Ø 190mm

Elektroinstallation

- Auslauch Schalter Steckdosen/Fernmeldedosen
- Demontage primärunterh Beleuchtung
- Demontage Bestandsbeleuchtung
- Austausch Bestandsbeleuchtung
- Austausch Lautsprecher
- Demontage Bestandsbrandfernhaltetechnik
- Demontage Bewegungsmelder
- Motoranschluss
- Elektrischer Anschluss, Jalousiesteuerkasten
- Elektrischer Anschluss, Feststellanlage
- Zugtaster Behinderteno
- Elektrischer Anschluss, EMA-Motorantrieb
- Signalleuchte Behinderteno
- Schuluhrsteckdose
- Taxi-Dimmer
- Aufbaulautsprecher
- Einbaulautsprecher
- Optischer Signalgeber
- Brandschutzabkofferung Stufe 30
- Lieferg. in Abstimmung mit ausführender Fachgewerk beifügen
- Präsenzmelder
- Durchlauferhitzer
- Detail Tafel Ausstattung der Tafel

Brandmelde- / Überwachungsanlage

- Demontage der Signalgeber/n BMA im Deckenvorhalge. Anschließend Montage des Signalgebers nach Fertigstellung der Decke.
- Demontage der Rauchmelder BMA vor Deckenvorhalge. Anschließend Montage der Rauchmelder nach Fertigstellung der Decke.
- Demontage Signalgeber
- Wechsel Signalscheibl gegen Blankerfenstcd
- Aufbaulautsprecher Sportshalle DL-A
- Deckenlautsprecher (DL)
- Deckenlautsprecher AB (DL - A/B)
- Wandaufbaulautsprecher (WA)
- Wandaufbaulautsprecher A/B (WA_A/B)
- Druckmelder
- Rauchmelder Bestand
- Rauchmelder
- Rauchmelder optisch
- Rauchmelder in Zeichendecke (2D)
- EMA Magnetkontakt
- Barrierefreier Türdrücker
- EMA Sirene
- EMA Melder

277_01_260
Jalousiesteuerung vorhanden. Ertüchtigen ggf. erneuern.

Zus. Datenanschluss (RJ-45) (Info vom 14.12.2018)

277_01_258
Jalousiesteuerung vorhanden. Ertüchtigen ggf. erneuern.

Entfall Tafel-Detail und Beleuchtung. (Info vom 14.12.2018)

Demontage Bestands Brüstungskanal.

Öffner Oberlicht
Windwächter + Regenwächter in Oberlicht
Ausführung durch entsprechende Firma

Alle Elektroleitungen/Leitungswege in Fluren, werden Brandschutztechnisch Abgekoffert werden(Bauseits). Elektroleitungen werden auf die vorhandene Kabeltrasse verlegt, ggf. muss nach prüfung der Bestandstrasse eine neue Kabeltrasse montiert werden.

Ausführung FTT nur E-Anschluss Komponenten werden Bauseits geliefert. Detail-INFO vom 13.12.18

E-Anschluss Sanitär
100-240V/ 50-60 Hz/ Netzbetr. 12V
Hygienespülung Armatur

Kabelkanal senkrecht von AHD bis OKFFB.

Serverschrank 4 1OG

Normalbeleuchtung
Flur über 2 Stromkreise

Sicherheitsleuchte Wandbeleuchtung 5Lux

UV5 1OG

Brandschutzabkofferung

E-Anschluss Kälte
230V/ 50 Hz/ 0,7 kW/ 3,4 A
Inneneinheit

277_01_257
Jalousiesteuerung vorhanden. Ertüchtigen ggf. erneuern.

E-Anschluss Sanitär
100-240V/ 50-60 Hz/ Netzbetr. 12V
Hygienespülung Armatur

Zus. Datenanschluss (RJ-45) (Info vom 14.12.2018)

277_01_254

Zus. Datenanschluss (RJ-45) (Info vom 14.12.2018)

Elektroleitungen die nicht zum Treppenhaus gehören, müssen dementsprechend Brandschutztechnisch abgekoffert werden(bauseits) Elektroleitungen die zum Treppenhaus gehören (Beleuchtung, etc.) werden mit einem Installationskanal (Blech) an der Decke verkleidet.

E-Anschluss Sanitär
Batterie im Lieferumfang
WC-Spülung

E-Anschluss Lüftung
240V/ 50-60 Hz/ Leistungsaufn. 23 W/ Stromaufn. 0,11 A
Einzelraumlüfter

Ausführung nur E-Anschluss
Von RWA zum Antrieb
Komponenten werden Bauseits geliefert.

E-Anschluss Lüftung
240V/ 50-60 Hz/ Leistungsaufn. 23 W/ Stromaufn. 0,11 A
Einzelraumlüfter

E-Anschluss Sanitär
110-230V AC/ 50Hz/ < 0,5 W/ Betriebsspa. 4V DC
Urinal IR-Spülung

Unterspannungswächter in UV für die Auslösung Notbeleuchtung Flur

Austausch UV
(Nicht brennbares Material)

277_01_260 Unterrichtsraum 66.8 m²
277_01_261 Unterrichtsraum 67.7 m²
277_01_x17 Abstellraum 1.6 m²
277_01_x07 Sanitär 4.8 m²
277_01_x16 Flur 31.4 m²
277_01_258 Unterrichtsraum 40.6 m²
277_01_259 Büro/Server 17.1 m²
277_01_x13 TRH G 31.7 m²
277_01_x18 Betriebstechnikraum 8.4 m²
277_01_x14 Sanitär 2.9 m²
277_01_x15 Sanitär 3.1 m²
277_01_257 Unterrichtsraum 66.6 m²
277_01_256 Unterrichtsraum 67.5 m²

Tür neu wg.FDM
Tür neu wg.STW

Tabellarische Auflistung der Räume mit Angaben der Elektrischen Einbauten

Raumbezeichnung	Beleuchtung	Schalter	Steckdosen	Telefondose	Antennen-dose	Datendose	Lautsprecher	Rauchmelder
277_01_251	9 Stk. (neu)	3 Stk. (neu)	7 Stk. (neu)	-	-	-	1 Stk. (neu)	2 Stk. (neu)
277_01_252	9 Stk. (neu)	1 Stk. (neu)	5 Stk. (neu)	-	-	-	1 Stk. (neu)	2 Stk. (neu)
277_01_253	9 Stk. (neu)	1 Stk. (neu)	13 Stk. (neu)	-	-	4 Stk. (neu)	1 Stk. (neu)	2 Stk. (neu)
277_01_254	9 Stk. (neu)	1 Stk. (neu)	5 Stk. (neu)	-	-	-	1 Stk. (neu)	2 Stk. (neu)
277_01_255	9 Stk. (neu)	4 Stk. (neu)	1 Stk. (neu)	-	-	-	1 Stk. (neu)	2 Stk. (neu)
277_01_256	9 Stk. (neu)	3 Stk. (neu)	6 Stk. (neu)	-	-	-	1 Stk. (neu)	2 Stk. (neu)
277_01_257	9 Stk. (neu)	1 Stk. (neu)	1 Stk. (neu)	-	-	-	1 Stk. (neu)	2 Stk. (neu)
277_01_258	9 Stk. (neu)	4 Stk. (neu)	10 Stk. (neu)	-	-	3 Stk. (neu)	-	2 Stk. (neu)
277_01_259	2 Stk. (neu)	1 Stk. (neu)	4 Stk. (neu)	-	-	1 Stk. (neu)	1 Stk. (neu)	2 Stk. (neu)
277_01_260	9 Stk. (neu)	1 Stk. (neu)	1 Stk. (neu)	-	-	-	1 Stk. (neu)	2 Stk. (neu)
277_01_261	9 Stk. (neu)	4 Stk. (neu)	1 Stk. (neu)	-	-	-	1 Stk. (neu)	2 Stk. (neu)
277_01_262	9 Stk. (neu)	3 Stk. (neu)	1 Stk. (neu)	-	-	-	1 Stk. (neu)	2 Stk. (neu)
277_01_263	9 Stk. (neu)	1 Stk. (neu)	1 Stk. (neu)	-	-	-	1 Stk. (neu)	2 Stk. (neu)
277_01_265	9 Stk. (neu)	1 Stk. (neu)	1 Stk. (neu)	-	-	-	1 Stk. (neu)	2 Stk. (neu)
277_01_266	9 Stk. (neu)	1 Stk. (neu)	1 Stk. (neu)	-	-	-	1 Stk. (neu)	2 Stk. (neu)
277_01_267	9 Stk. (neu)	3 Stk. (neu)	1 Stk. (neu)	-	-	-	1 Stk. (neu)	2 Stk. (neu)
277_01_x03/x03	2 Stk. (neu)	-	-	-	-	-	1 Stk. (neu)	4 Stk. (neu)
277_01_x04	2 Stk. (neu)	-	-	-	-	-	1 Stk. (neu)	4 Stk. (neu)
277_01_x06	2 Stk. (neu)	-	-	-	-	-	1 Stk. (neu)	3 Stk. (neu)
277_01_x07	2 Stk. (neu)	-	-	-	-	-	1 Stk. (neu)	4 Stk. (neu)
277_01_x08/x09	2 Stk. (neu)	-	-	-	-	-	1 Stk. (neu)	3 Stk. (neu)
277_01_x10/x11/x12	2 Stk. (neu)	-	2 Stk. (neu)	-	-	-	1 Stk. (neu)	5 Stk. (neu)
277_01_x12.1	1 Stk. (neu)	-	-	-	-	-	-	1 Stk. (neu)
277_01_x14/x15	2 Stk. (neu)	-	-	-	-	-	1 Stk. (neu)	4 Stk. (neu)
277_01_x16/x17/x18	6 Stk. (neu)	-	2 Stk. (neu)	-	-	-	1 Stk. (neu)	5 Stk. (neu)
277_01_x19/x20/x21	6 Stk. (neu)	-	2 Stk. (neu)	-	-	-	1 Stk. (neu)	5 Stk. (neu)
277_01_x01 (TRH)	6 Stk. (neu)	-	-	-	-	-	-	3 Stk. (neu)
277_01_x05 (TRH)	6 Stk. (neu)	-	-	-	-	-	-	3 Stk. (neu)
277_01_x13 (TRH)	6 Stk. (neu)	-	-	-	-	-	-	3 Stk. (neu)
277_02_x01	-	-	-	-	-	-	-	1 Stk. (neu)
277_02_x02	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe:	190 Stk. (neu)	33 Stk. (neu)	65 Stk. (neu)	-	-	8 Stk. (neu)	24 Stk. (neu)	80 Stk. (neu)

Raumbezeichnung	Sicherheits-beleuchtung	Tafel-Beleuchtung	Beamer Medienansch.	Jalousie-schalter	Signalgeber optisch			
277_01_251	-	2 Stk. (neu)	1 Stk. (neu)	-	-			
277_01_252	-	2 Stk. (neu)	1 Stk. (neu)	-	-			
277_01_253	1 Stk. (neu)	-	-	2 Stk. (neu)	-			
277_01_254	2 Stk. (neu)	2 Stk. (neu)	1 Stk. (neu)	2 Stk. (neu)	-			
277_01_255	2 Stk. (neu)	2 Stk. (neu)	1 Stk. (neu)	-	-			
277_01_256	2 Stk. (neu)	2 Stk. (neu)	1 Stk. (neu)	-	-			
277_01_257	2 Stk. (neu)	2 Stk. (neu)	1 Stk. (neu)	2 Stk. (neu)	-			
277_01_258	1 Stk. (neu)	-	-	2 Stk. (neu)	-			
277_01_259	-	-	-	-	-			
277_01_260	2 Stk. (neu)	2 Stk. (neu)	1 Stk. (neu)	2 Stk. (neu)	-			
277_01_261	2 Stk. (neu)	2 Stk. (neu)	1 Stk. (neu)	-	-			
277_01_262	2 Stk. (neu)	2 Stk. (neu)	1 Stk. (neu)	-	-			
277_01_263	2 Stk. (neu)	2 Stk. (neu)	1 Stk. (neu)	2 Stk. (neu)	-			
277_01_265	2 Stk. (neu)	2 Stk. (neu)	1 Stk. (neu)	2 Stk. (neu)	-			
277_01_266	2 Stk. (neu)	2 Stk. (neu)	1 Stk. (neu)	2 Stk. (neu)	-			
277_01_267	1 Stk. (neu)	2 Stk. (neu)	1 Stk. (neu)	2 Stk. (neu)	-			
277_01_x03/x03	1 Stk. (neu)	-	-	-	1 Stk. (neu)			
277_01_x04	1 Stk. (neu)	-	-	-	1 Stk. (neu)			
277_01_x06	1 Stk. (neu)	-	-	-	1 Stk. (neu)			
277_01_x07	1 Stk. (neu)	-	-	-	-			
277_01_x08/x09	1 Stk. (neu)	-	-	-	1 Stk. (neu)			
277_01_x10/x11/x12	1 Stk. (neu)	-	-	-	-			
277_01_x12.1	1 Stk. (neu)	-	-	-	-			
277_01_x14/x15	1 Stk. (neu)	-	-	-	1 Stk. (neu)			
277_01_x16/x17/x18	4 Stk. (neu)	-	-	-	-			
277_01_x19/x20/x21	4 Stk. (neu)	-	-	-	-			
277_01_x01 (TRH)	3 Stk. (neu)	-	-	-	-			
277_01_x05 (TRH)	3 Stk. (neu)	-	-	-	-			
277_01_x13 (TRH)	3 Stk. (neu)	-	-	-	-			
277_02_x01	1 Stk. (neu)	-	-	-	-			
277_02_x02	-	-	-	-	-			
Summe:	51 Stk. (neu)	25 Stk. (neu)	13 Stk. (neu)	18 Stk. (neu)	5 Stk. (neu)			

Brandgeschoss: Räume sind in Rot markiert!

Schema (Grundriss):
Detail-Fluchttürterminal



Abbildung oben entspricht einem Beispiel

Schema (Schnitt): Detail-Fluchttürterminal

Ansteuerung siehe Strangschemata



Abbildung oben entspricht einem Beispiel



Erhalt aktueller LPS-Architektur	B	25.03.2019	T. Möllemann
ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN	INDEX	DATUM	VERANLASSER

FREIGABE	DATUM		DATUM
HEIZUNG		BAUPHYSIK	
LÜFTUNG		FASSADE	
KÄLTE		STATIK	
KLIMA		FÖRDERTECHNIK	
SANITÄR		RAUMPLANUNG	
STARKSTROM		PLANUNG	
SCHWACHSTROM		BAULEITUNG	

BAUVORHABEN: SZ_MH_SAARN

ZEICHNUNGSBEZEICHNUNG: Gesamtschule ELT

ZEICHNUNGSNUMMER: 277_5_ELT_GR_1+2OG_GS2_1-50_B

ANTRAGSTELLER UND BAUHERR
STADT_MÜLHEIM_AN_DER_RUHR
IMMOBILIENSERVICE_AMT_26
Hans-Böckler-Platz 5
45468 Mülheim an der Ruhr

PROJEKT-NR: ID 277

ÜBERSICHT



UNTERSCHRIFT

ENTWURFSVERFASSER
T. Möllemann
Gewerk: Elektro
Tel.: 0211 9616/ 471

BAUHERR
STADT_MÜLHEIM_AN_DER_RUHR
Hans-Böckler-Platz 5
45468 Mülheim an der Ruhr

INGENIEUR

INGENIEUR

PLANUNGSPHASE: Ausführungsplanung

BAUVORHABEN: SCHULZENTRUM-MÜLHEIM-SAARN

BAUTEIL: Gesamtschule ID 277

ZEICHNUNG: 1. + 2.Obergeschoss Elektroinstallation Gesamtschule Teil 2

MASSTAB: 1:50

	GEZEICHNET	PLANSTAND	BLATT - GR.
DATUM	15.02.2019	28.03.2019	A0
NAME	Möllemann		
DATEI			

ALLE MASSE SIND VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN, UNSTIMMIGKEITEN DER PLANUNG SIND DER BAULEITUNG BEKANNTZUGEBEN

ZEICHNUNGSNUMMER: 277_5_ELT_GR_1+2OG_GS2_1-50_B

PROJEKT-NR: ID 277 | INDEX: B

277_5_ELT_GR_1+2OG_GS2_1-50_B

Stadt Mülheim an der Ruhr – Der Oberbürgermeister TEL. (0208) 455–3300
Hans-Böckler-Platz 5, 45468 Mülheim an der Ruhr FAX (0208) 455–383300