[illegible]

Tabellarische Auflistung der Räume mit Angaben der Elektrischen Einbauten									
Raumbezeichnung	Beleuchtung	Schalter	Steckdosen	Telefondosen	Alarmton-dose	Datendose	Laufsprecher	Raummelder	
217-2-201	23k. (neu)	15k. (neu)	13k. (neu)	-	-	-	-	15k. (neu)	23k. (neu)
217-2-205	53k. (neu)	53k. (neu)	-	-	-	-	-	15k. (neu)	23k. (neu)
217-2-206	53k. (neu)	53k. (neu)	23k. (neu)	-	-	-	-	15k. (neu)	23k. (neu)
217-2-208	53k. (bleibt)	53k. (neu)	53k. (neu)	-	-	-	-	45k. (bleibt)	15k. (neu)
217-2-209	53k. (neu)	53k. (neu)	53k. (neu)	-	-	-	-	15k. (neu)	23k. (neu)
217-2-210	53k. (neu)	53k. (neu)	31.5k. (neu)	15k. (neu)	-	15k. (neu)	63k. (neu)	103k. (bleibt)	23k. (neu)
217-2-212	23k. (neu)	15k. (neu)	45k. (neu)	-	-	-	-	15k. (neu)	23k. (neu)
217-2-213	53k. (neu)	53k. (neu)	53k. (neu)	-	-	-	15k. (neu)	23k. (neu)	23k. (neu)
217-2-214	23k. (neu)	23k. (neu)	-	-	-	-	-	-	-
217-2-215	53k. (neu)	53k. (neu)	23k. (neu)	-	-	-	-	15k. (neu)	23k. (neu)
217-2-216	53k. (neu)	53k. (neu)	-	-	-	-	15k. (neu)	23k. (neu)	23k. (neu)
217-2-219	23k. (neu)	15k. (neu)	45k. (neu)	-	-	-	-	15k. (neu)	23k. (neu)
217-2-220	53k. (neu)	53k. (neu)	-	-	-	-	15k. (neu)	23k. (neu)	23k. (neu)
217-2-221	33k. (neu)	-	15k. (neu)	-	-	-	15k. (neu)	15k. (neu)	23k. (neu)
217-2-222	45k. (neu)	23k. (neu)	-	-	-	-	-	15k. (neu)	23k. (neu)
217-2-224 (H20)	65k. (neu)	-	-	-	-	-	-	15k. (neu)	23k. (neu)
217-2-224 (H20)	65k. (neu)	-	-	-	-	-	-	15k. (neu)	23k. (neu)
217-2-224 (H20)	65k. (neu)	-	-	-	-	-	-	15k. (neu)	23k. (neu)
217-2-224 (H20)	65k. (neu)	-	-	-	-	-	-	15k. (neu)	23k. (neu)
217-2-222 (H20)	65k. (neu)	-	15k. (neu)	-	-	-	-	15k. (neu)	23k. (neu)
Summe:	53k. (bleibt) 104.5k. (neu)	24.5k. (neu)	64.5k. (neu)	15k. (neu)	-	15k. (neu)	10.5k. (neu)	32.5k. (bleibt)	
Raumbezeichnung	Sicherheits-beleuchtung	Piktogramm	1-Verteiler	E-Verteiler StB					
217-2-201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217-2-205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217-2-206	23k. (neu)	23k. (neu)	-	-	-	-	-	-	-
217-2-208	15k. (neu)	15k. (neu)	-	-	-	-	-	-	-
217-2-209	45k. (neu)	-	-	-	-	-	-	-	-
217-2-210	15k. (neu)	-	-	-	-	-	-	-	-
217-2-212	15.5k. (neu)	5.5k. (neu)	-	-	-	-	-	-	-
217-2-213	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217-2-215	15k. (neu)	15k. (neu)	-	-	15k. (bleibt)	-	-	-	-
217-2-216	15k. (neu)	-	15k. (neu)	-	-	-	-	-	-
217-2-219	15k. (neu)	-	-	-	-	-	-	-	-
217-2-220	15k. (neu)	-	-	-	-	-	-	-	-
217-2-221	15k. (neu)	-	-	-	-	-	-	-	-
217-2-222	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217-2-224 (H20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217-2-224 (H20)	25k. (neu)	-	-	-	-	-	-	-	-
217-2-224 (H20)	25k. (neu)	-	-	-	-	-	-	-	-
217-2-224 (H20)	25k. (neu)	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe:	38.5k. (neu)	12.5k. (neu)	15k. (bleibt)	15k. (bleibt)					



ZEICHNUNGS- UND AUSFÜHRUNGSGEOMETRIEINFORMATIONEN

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Die Höhenangaben verstehen sich als Höhe über Fertigfußboden. Sämtliche Toranschläge sind zur Ausführung vor Ort zu prüfen. Die Ausführungspläne gelten nur im Zusammenhang mit den aktuellen Architekturplänen. Diese Zeichnung darf ohne weitere Vervielfältigung, noch Konkurrenzentwurf zur Verfügung gestellt werden.

DIN 43534/444 Niederspannungsanlage, geschäftl. und Installationsanlagen, gemäß DIN VDE 0100 T1 / 430 / 437, DIN VDE 0100 T2, DIN 15015 und Schutzabschirmungen, gemäß DIN VDE 0100 T2 / 430 / 437, DIN 43534/444 Niederspannungsanlage, geschäftl. und Installationsanlagen, gemäß DIN EN 12454-1, DIN 446 Blitzschutz- und Blitzschutzanlagen, gemäß DIN 10014, DIN EN 62305, DIN 465 Gefahrenmelder- und Alarmanlagen, gemäß DIN 14675

Der aktuelle Stand des Erfüllungsfortschrittes ist:

Als Grundlage für die Errichtung und Ausführung der Arbeiten gelten das Brandschutzkonzept vom 28.06.2018, sowie der aktuelle Stand des Erfüllungsfortschrittes.

Erhalt aktueller LPS-Architektur		B	25.03.2019	T. Möllemann	
ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN			INDEX	DATUM	VERANLASSER
FREIGABE			DATUM		DATUM
HEIZUNG			BAUPHYSIK		
LÜFTUNG			FASSADE		
WÄLTE			STATIK		
KLIMA			FÖRDERTECHNIK		
SANTAR			RAUMPLANUNG		
STARKSTROM			PLANUNG		
SCHWACHSTROM			BAULEITUNG		
BAUVORHABEN		ZEICHNUNGSSCHULE		ZEICHNUNGSNUMMER	
SZ_MH_SAARN		Gesamtschule ELT		277_5_ELT_GR_ZUG_GS3_1-50_B	
ANTRAGSTELLER UND BAUHERR		PROJEKT-NR.			
STADT_MÜLHEIM_AN_DER_RUHR		ID 277			
IMMOBILIENSERVICE_AMT_26		ÜBERSICHT			
Hans-Böckler-Platz 5					
45468 Mülheim an der Ruhr					
UNTERSCHRIFT					
ENTWURFSVERFÄSSER					
T. Möllemann					
Gewerk: Elektro					
Tel.: 0211 9616 / 471					
BAUHERR					
STADT_MÜLHEIM_AN_DER_RUHR					
Hans-Böckler-Platz 5					
45468 Mülheim an der Ruhr					
INGENIEUR		INGENIEUR			
PLANUNGSPHASE					
Ausführungsplanung					
BAUVORHABEN					
SCHULZENTRUM-MÜLHEIM-SAARN					
BAUTEIL					
Gesamtschule ID 277					
ZEICHNUNG				MASSSTAB	
2. Untergeschoss				1:50	
Elektroninstallation Gesamtschule Teil 3					
GEZEICHNET		PLANSTAND		BLATT - GR.	
DATUM		28.03.2019		28.03.2019	
NAME		Möller		AD	
DATEI					
ALLE MASSE: SIND VERANTWORTLICH FÜR ZUFÜHREN, UNTERSCHREIBEN DER PLANUNG SIND DER BAULEITUNG BEKANNTZUGEBEN					
277_5_ELT_GR_ZUG_GS3_1-50_B				ZEICHNUNGSNUMMER 277_5_ELT_GR_ZUG_GS3_1-50_B PROJEKT-NR. ID 277 INDEX B	
277_5_ELT_GR_ZUG_GS3_1-50_B		Stadt Mülheim an der Ruhr - Der Oberbürgermeister Hans-Böckler-Platz 5, 45468 Mülheim an der Ruhr FAX (0208) 455-9830		TEL. (0208) 455-2300 FAX (0208) 455-9830	