
Der Mülheimer SportService (MSS) schreibt ab 01.01.2025 die Wartung der Chlorgasanlagen in vier Hallenbädern sowie einem Freibad mit biologischer Wasseraufbereitung (Naturbad) mit gechlortem Planschbecken für zwei Jahre bis zum 31.12.2026 (optional ein weiteres Jahr, Verlängerung bis Ende 2027) aus. Die Wartungsarbeiten sind gemäß des geltenden DGUV Vorschriften- und Regelwerks, insbesondere der DGUV Regel 107-001 „Betrieb von Bädern“, der DIN 19606 „Chlorgasdosieranlagen“ sowie den Herstellervorgaben und allen weiteren relevanten Vorschriften, Richtlinien und Normen in der jeweils gültigen Fassung durchzuführen.

Dem Angebot ist das Zertifikat über die Anerkennung als Fachbetrieb nach §62 AwSG (ehemals Fachbetrieb nach WHG) beizufügen.

Wartungsintervalle:

- In den Hallenbädern erfolgt die Wartung zweimal jährlich.
- Im Naturbad wird die Wartung einmal jährlich, jeweils vor Saisonbeginn (01.05.), durchgeführt.

Zusätzlich notwendige Arbeiten, die über die festgelegten Wartungsarbeiten hinausgehen, werden nach vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber abgewickelt.

Besichtigung der Örtlichkeiten:

Dem Bieter wird dringend geraten sich vor Abgabe des Angebotes durch eine Ortsbesichtigung die genauen Details der jeweiligen Chlorgasanlage anzuschauen.

Für die Ortsbesichtigung in den Hallenbädern sowie im Freibad mit biologischer Wasseraufbereitung (Naturbad) wenden Sie sich bitte an den Mülheimer Sportservice (MSS) unter der Telefonnummer 0208 / 455 52 24.

Bitte beachten Sie, dass die Ausschreibung ausschließlich elektronisch auf dem Vergabeportal der Stadt Mülheim an der Ruhr kostenlos zur elektronischen Bearbeitung und Angebotsabgabe angeboten wird. Die Bieter werden gebeten, sofern nicht bereits erfolgt, sich dort zu registrieren und das Angebot elektronisch zu bearbeiten. Die Ausschreibung ergänzende oder berichtigende Angaben werden allen Bietern über die Vergabepattform der Stadt Mülheim an der Ruhr mitgeteilt.

Das Angebot kann ausschließlich elektronisch über die Plattform abgegeben werden. Beizufügende Unterlagen können in jedem Format dort hinzugefügt und hochgeladen werden. **Papierangebote sind nicht zugelassen!**

Wartungskosten Chlorgasanlage

Friedrich-Wennmann-Bad (FWB)

Yorkstraße 2
45472 Mülheim an der Ruhr

Nachfolgende Komponenten sind Bestandteile der Chlordosieranlage:

- ° 5 Stück Vakuumregler, Fabrikat W+T
- ° 1 Stück Sicherheits-Kombiventil, Fabrikat W+T
- ° 1 Stück Aktivkohlefilter
- ° 2 Stück Regelventil, Fabrikat W+T, Typ V10K Automatik
- ° 2 Stück Injektor, Fabrikat W+T
- ° 2 Stück Treibwasserpumpe
- ° 1 Stück Chlorgaswarnanlage Fabrikat W+T, inklusive Berieselungsanlage sowie optischen und akustischen Alarmmeldern
- ° 2 Stück Mess- und Regelanlage zur Einhaltung der Hygiene-Hilfsparameter freies Chlor, pH-Wert und Redox-Spannung. Fabrikat W+T, Typ Depolox, mit gebundener Chlormessung.

Durchzuführende Wartungsarbeiten:

- ° Überprüfung des Allgemeinzustandes der Anlage und sowie Durchführung der erforderlichen Reinigungsarbeiten und Austausch der Verschleißteile
- ° Überprüfung der Funktion sämtlicher Teile der Anlagen

1. Wartung €

2. Wartung €

Jahreskosten für 2025 bei halbjährlicher Wartung (gesamt) €

1. Wartung €

2. Wartung €

Jahreskosten für 2026 bei halbjährlicher Wartung (gesamt) €

1. Wartung €

2. Wartung €

Jahreskosten für 2027 (optional) bei halbjährlicher Wartung (gesamt) €

Hallenbad Süd (HBS)

An den Sportstätten 2
45468 Mülheim an der Ruhr

Nachfolgende Komponenten sind Bestandteile der Chlordosieranlage:

- ° 2 Stück Vakuumregler, Fabrikat W+T,
- ° 2 Stück Druck-Sicherheitsventil, Fabrikat W+T
- ° 2 Stück Aktivkohlefilter
- ° 2 Stück Regelventil, Fabrikat W+T, Typ V10K manuell
- ° 2 Stück Injektor, Fabrikat W+T
- ° 2 Stück Treibwasserpumpe
- ° 1 Stück Chlorgaswarnanlage Fabrikat W+T, inklusive Berieselungsanlage sowie optischen und akustischen Alarmmeldern
- ° 2 Stück Mess- und Regelanlage zur Einhaltung der Hygiene-Hilfsparameter freies Chlor, pH-Wert und Redox-Spannung. Fabrikat W+T, Typ Depolox

Durchzuführende Wartungsarbeiten:

- ° Überprüfung des Allgemeinzustandes der Anlage und sowie Durchführung der erforderlichen Reinigungsarbeiten und Austausch der Verschleißteile
- ° Überprüfung der Funktion sämtlicher Teile der Anlagen

1. Wartung €

2. Wartung €

Jahreskosten für 2025 bei halbjährlicher Wartung (gesamt) €

1. Wartung €

2. Wartung €

Jahreskosten für 2026 bei halbjährlicher Wartung (gesamt) €

1. Wartung €

2. Wartung €

Jahreskosten für 2027 (optional) bei halbjährlicher Wartung (gesamt) €

Hallenbad Nord (HBN)

Boverstraße 150
45473 Mülheim an der Ruhr

Nachfolgende Komponenten sind Bestandteile der Chlordosieranlage:

- ° 2 Stück Vakuumregler, Fabrikat W+T
- ° 1 Stück Sicherheits-Kombiventil, Fabrikat W+T
- ° 1 Stück Aktivkohlefilter
- ° 1 Stück Regelventil, Fabrikat W+T, Typ V10K Automatik
- ° 1 Stück Injektor, Fabrikat W+T
- ° 1 Stück Treibwasserpumpe
- ° 1 Stück Chlorgaswarnanlage Fabrikat W+T, inklusive Berieselungsanlage sowie optischen und akustischen Alarmmeldern
- ° 1 Stück Mess- und Regelanlage zur Einhaltung der Hygiene-Hilfsparameter freies Chlor, pH-Wert und Redox-Spannung. Fabrikat W+T, Typ Depolox

Durchzuführende Wartungsarbeiten:

- ° Überprüfung des Allgemeinzustandes der Anlage und sowie Durchführung der erforderlichen Reinigungsarbeiten und Austausch der Verschleißteile
- ° Überprüfung der Funktion sämtlicher Teile der Anlagen

1. Wartung €

2. Wartung €

Jahreskosten für 2025 bei halbjährlicher Wartung (gesamt) €

1. Wartung €

2. Wartung €

Jahreskosten für 2026 bei halbjährlicher Wartung (gesamt) €

1. Wartung €

2. Wartung €

Jahreskosten für 2027 (optional) bei halbjährlicher Wartung (gesamt) €

Lehrschwimmbecken an der Rembergstraße (REM)

Rembergstraße 7
45470 Mülheim an der Ruhr

Nachfolgende Komponenten sind Bestandteile der Chlordosieranlage:

- ° 2 Stück Vakuumregler, Fabrikat W+T
- ° 1 Stück Sicherheits-Kombiventil, Fabrikat W+T
- ° 1 Stück Aktivkohlefilter
- ° 1 Stück Regelventil, Fabrikat W+T, Typ V10K manuell
- ° 1 Stück Injektor, Fabrikat W+T
- ° 1 Stück Treibwasserpumpe
- ° 1 Stück Chlorgaswarnanlage Fabrikat W+T, inklusive Berieselungsanlage sowie optischen und akustischen Alarmmeldern
- ° 1 Stück Mess- und Regelanlage zur Einhaltung der Hygiene-Hilfsparameter freies Chlor, pH-Wert und Redox-Spannung. Fabrikat W+T, Typ Depolox

Durchzuführende Wartungsarbeiten:

- ° Überprüfung des Allgemeinzustandes der Anlage und sowie Durchführung der erforderlichen Reinigungsarbeiten und Austausch der Verschleißteile
- ° Überprüfung der Funktion sämtlicher Teile der Anlagen

1. Wartung €

2. Wartung €

Jahreskosten für 2025 bei halbjährlicher Wartung (gesamt) €

1. Wartung €

2. Wartung €

Jahreskosten für 2026 bei halbjährlicher Wartung (gesamt) €

1. Wartung €

2. Wartung €

Jahreskosten für 2027 (optional) bei halbjährlicher Wartung (gesamt) €

Naturbad Styrum (NB)

Friesenstraße 101
45476 Mülheim an der Ruhr

Nachfolgende Komponenten sind Bestandteile der Chlordosieranlage:

- ° 2 Stück Vakuumregler, Fabrikat W&T
- ° 2 Stück Sicherheitsventil
- ° 1 Stück Sicherheits-Sperrventil
- ° 1 Stück Aktivkohlefilter, W&T
- ° 1 Stück Regelventil, Fabrikat W&T, Typ V10K
- ° 1 Stück Injektor, Fabrikat W+T
- ° 1 Stück Chlorgaswarnanlage Fabrikat W&T, inklusive einem Sensor und Berieselungsanlage sowie optischen und akustischen Alarmmeldern, Fabrikat W+T
- ° 1 Stück Treibwasserpumpe
- ° 1 Stück Mess- und Regelanlage zur Einhaltung der Hygiene-Hilfsparameter freies Chlor, pH-Wert und Redox-Spannung. Fabrikat W&T, Typ Depolox

Durchzuführende Wartungsarbeiten:

- ° Überprüfung des Allgemeinzustandes der Anlage und sowie Durchführung der erforderlichen Reinigungsarbeiten und Austausch der Verschleißteile
- ° Überprüfung der Funktion sämtlicher Teile der Anlagen

1. Wartung €

Jahreskosten für 2025 bei jährlicher Wartung (gesamt) €

1. Wartung €

Jahreskosten für 2026 bei jährlicher Wartung (gesamt) €

1. Wartung €

Jahreskosten für 2027 (optional) bei jährlicher Wartung (gesamt) €

Gesamtsumme netto: €
Umsatzsteuer in Euro in Höhe von 19 % €
Gesamtsumme brutto:	<u>..... €</u>
Abzüglich Rabatt/Skonto: €