



BRANDBEKÄMPFUNGS-, WARN- & SICHERHEITSEINRICHTUNGEN :

- Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung
- Bedienstelle Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung
- automatische Brandmelder flächendeckend
- Sicherheitsbeleuchtung im Rettungsweg
- Schlauchanschlussventil, trocken

BAUTEILE :

- Brandwand: Bauteil feuerbeständig und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung
- Bauteil feuerbeständig
- Bauteil feuerhemmend
- Dächer von Anbauten feuerbeständig
- nicht betrachtet
- : dichtschiessende Tür
- : feuerhemmende Tür, dicht- und selbstschliessend
- : rauchdichte Tür, selbstschliessend
- : feuerhemmende Tür, rauchdicht- und selbstschliessend

-	BSK-Pläne erstellt	07.05.2020	PWa	
INDEX	ÄNDERUNGEN	DATUM	GEZ.	

<p>staatl. anerkannter Sachverständiger für die Prüfung des Brandschutzes</p> <p style="text-align: center;"><i>i.V. P.Böde</i></p> <p>Unterschrift</p>	<p>PROJEKT-NR.</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">2015-0648</p>	<p>PLAN-NR.</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">F8</p>	<p>INDEX</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">-</p>	<p>DIESER BRANDSCHUTZPLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEM TEXTTEIL DES BRANDSCHUTZKONZEPTEES !</p>
---	--	--	--	--

PROJEKT	Sanierung und Erweiterung Otto-Pankok Gymnasium, Von-Bock-Str. 81		
BAUHERR	ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr Hans-Böckler-Platz 5, 45468 Mülheim an der Ruhr		
INHALT	Brandschutzkonzept		
BAUTEIL/EBENE/BEREICH	5.Obergeschoss		

MASSTAB	GRÖSSE	DATUM	GEZEICHNET	GEPRÜFT
1 : 200	DIN A1	07.05.2020	PWa	PWa

KEMPEN KRAUSE
INGENIEURE GMBH

RITTERSTRASSE 20 D-52072 AACHEN
TEL 0241 / 88 99 0 - 0 FAX 0241 / 88 99 0-990
INFO@KEMPENKRAUSE.DE WWW.KEMPENKRAUSE.DE

RETTUNGSWEGE :

<ul style="list-style-type: none"> Fluchtweg (Pfeile stellen NICHT die Fluchtwegbeschilderung dar !) notwendige Treppe / Treppenraum notwendiger Flur 	<ul style="list-style-type: none"> Rettungsweg Lauflänge
---	--