



U10
AS0014700
Ablaufrost mit Rahmen und Unterteil:
mängelfrei
Leitung:
mängelfrei

U11
AS0014701
Ablaufrost mit Rahmen und Unterteil:
mängelfrei
Leitung:
mängelfrei

U12
AS0014702
Ablaufrost mit Rahmen und Unterteil:
mängelfrei
Leitung:
keine Befahrung möglich IAB

U13
AS0015171
Ablaufrost mit Rahmen und Unterteil:
mängelfrei
Leitung:
mängelfrei

U14
AS0015172
Ablaufrost mit Rahmen und Unterteil:
mängelfrei
Leitung:
mängelfrei

U15
AS0015175
Ablaufrost mit Rahmen und Unterteil:
mängelfrei
Leitung:
mängelfrei

U05
AS0014698
Ablaufrost mit Rahmen und Unterteil:
mängelfrei
Leitung:
verschobene Verbindung bei 0,75m und 135m
Rissbildung, Riss in Längsrichtung bei 135m
Rohrbruch/Einsturz, Fehlen von Teilen bei 1,42m

U04
AS0014704
Ablaufrost mit Rahmen und Unterteil:
mängelfrei
Leitung:
verschobene Verbindung bei 1,15m und 1,71m

U03
AS0015170
Ablaufrost mit Rahmen und Unterteil:
mängelfrei
Leitung:
Rissbildung und
verschobene Verbindung bei 0,71m

U02
AS0015169
Ablaufrost mit Rahmen und Unterteil:
einzelne feine Wurzeln
Leitung:
mängelfrei

U01
AS0015168
Ablaufrost mit Rahmen und Unterteil:
mängelfrei
Leitung:
mängelfrei

Leitung:
Eine Innensanierung der schadhaften Leitungen ist möglich

Stadt Mülheim an der Ruhr		Lageplan mit Luftbild	
BAUVORHABEN: Heifeskamp - Deckenerneuerung		Maßstab 1 : 250	
von Mannesmannallee inklusive 2 neuer zusätzlicher Senken		PLANUNGSBESCHLUSS:	
DER OBERBÜRGERMEISTER:		BÜRGERINFORMATION:	
AMT FÜR VERKEHRSWESEN UND TIEFBAU		BAUBESCHLUSS:	
ZEICHNER	TEAMLEITER	ABTEILUNGSLEITER	AMTSLEITER
LUX	Freihöfer	gez. Voß	Jansen
MÜLHEIM AN DER RUHR	KENNZIFER	PLAN NR.	VARIANTE NR.
12.02.2025	1 / 2		
Ant 32 - 3		Ant 66 - 3	