



Raumgruppen	Bezeichnung	Häufigkeit	Leistungs- wert minimum	Leistungs- wert maximum
A	Verwaltungs- und Büroräume	3,00	270	300
A1	Verwaltungs- und Büroräume	2,00	260	290
A2	Verwaltungs- und Büroräume	1,00	250	280
A3	Verwaltungs- und Büroräume	5,00	290	320
A4	Verwaltungs- und Büroräume	6,00	290	320
B	Treppen täglich	5,00	170	200
B1	Treppen täglich	6,00	170	200
C	Treppen Intervall	3,00	160	190
C1	Treppen Intervall	2,50	155	185
C2	Treppen Intervall	1,00	150	180
D	Verkehrsfl. Flure, Eingangsb. Täglich	6,00	900	1100
D1	Verkehrsfl. Flure, Eingangsb. Täglich	5,00	900	1100
D2	Verkehrsfl. Flure, Eingangsb. Täglich	1,00	420	450
E1	Verkehrsfl. Flure, Eingangsb. Intervall	2,50	470	500
F	Sanitärbereich	6,00	100	120
F1	Sanitärbereich	5,00	100	120
F3	Sanitärbereich	1,00	70	90
G	Großküche/Spülküche/Küchenlager	6,00	170	200
H	Schlafräume	6,00	270	300
H1	Schlafräume	5,00	270	300
I	Aufenthaltsräume	6,00	220	250
I1	Aufenthaltsräume	5,00	220	250
J	Duschen	6,00	130	150
J1	Duschen	5,00	130	150
J2	Duschen	1,00	80	100
K	Umkleiden	6,00	220	250
K1	Umkleiden	5,00	220	250
K2	Umkleiden	1,00	200	220
L	Sporträume	3,00	370	400
M	Wärmegewöhnung	3,00	120	150
N	Taucherübungsbecken	6,00	80	100
O	Archive halbjährlich		500	600
P	Pantry/ Teeküche	6,00	180	200
P1	Pantry/ Teeküche	5,00	180	200
P2	Pantry/ Teeküche	1,00	160	180
Q	Kopierraum/Garderoben	2,00	300	350
R	Konferenz- und Besprechungsräume	5,00	300	320
R1	Konferenz- und Besprechungsräume	1,00	260	280
S	Desinfektion	6,00	90	100
T	Stiefelwaschanlage	6,00	230	250
T1	Stiefelwaschanlage	1,00	180	200
U	Kantine	6,00	270	300
V	Aufzug	6,00	100	150
W	Werkstätten	5,00	400	450
X	Unterrichtsräume	5,00	300	320



Leistungswertkorridor zur EU-weiten Vergabe im offenen Verfahren der
Unterhaltsreinigung der Hauptfeuerwache

X1	Unterrichtsräume	1,00	260	280
Y	Atemschutzstrecke	0,50	280	300
Z	Lager, Geräte, Archiv und Abstellräume	1,00	500	600
Z1	Lager, Geräte, Archiv und Abstellräume	0,25	500	600
Z2	Lager, Geräte, Archiv und Abstellräume	5,00	500	600
Z3	Lager, Geräte, Archiv und Abstellräume	3,00	500	600